



COMUNE DI LIVORNO

## Ordinanza del Sindaco n. 231 del 26/06/2024

**Oggetto: ORDINANZA INTERDIZIONE DOCCE CALDE DI COMPETENZA DELLA CALDAIA DESTRA, DELLA CALDAIA SINISTRA E DEI PANNELLI SOLARI PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE BAGNI PANCALDI & ACQUAVIVA – LIVORNO.**

### IL SINDACO

Vista la nota, assunta in atti al prot. n. 91333 del 26/06/2024 con la quale l'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest – Dipartimento di Prevenzione – Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione – Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Livornese – comunica che è stato eseguito un campionamento in data 10/06/2024, presso lo stabilimento balneare “Bagni Pancaldi & Acquaviva” ubicato in Viale Italia n. 56, Livorno, riscontrando la presenza di Legionella in tutti gli impianti idrici sia al primo getto che dopo scorrimento;

Tenuto conto che limitatamente alle docce di pertinenza dei pannelli solari è stata rilevata la presenza massiva di Legionella sierogruppo 1 (la più patogena per l'uomo);

Rilevato che nella nota si richiede al Legale Rappresentante dello stabilimento balneare “Bagni Pancaldi & Acquaviva” ubicato in Viale Italia n. 56, Livorno di provvedere:

- *all'interdizione dell'utilizzo delle docce calde di competenza della caldaia destra, della caldaia sinistra e dei pannelli solari;*
- *alla bonifica dei tre impianti idrici da parte di ditta specializzata;*
- *ai successivi campionamenti primo getto e dopo scorrimento dei tre impianti idrici;*
- *all'invio della relazione tecnica attestante l'avvenuta bonifica, le modalità dell'esecuzione della stessa e l'esito negativo per presenza di Legionella dei campionamenti eseguiti all'indirizzo [ispn.li@uslnordovest.toscana.it](mailto:ispn.li@uslnordovest.toscana.it);*

Considerato che la presenza dei batteri sopra citati rappresenta un indice di contaminazione e quindi un rischio per la salute pubblica;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento contingibile e urgente, ai fini della tutela della salute pubblica, per l'effettuazione degli interventi indicati dall'Azienda Sanitaria Locale sopra descritti;

Visto il D.Lgs. 31 del 02/02/2001 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;

Viste le Linee Guida per la Prevenzione ed il controllo della Legionellosi del 07/05/2015;

Visto l'art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” della Legge n. 833 del 23/12/1978 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, il quale demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, in relazione alle competenze del Sindaco relativamente all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti;

Visto lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

al Legale Rappresentante dello stabilimento balneare “Bagni Pancaldi & Acquaviva” ubicato in Viale Italia n. 56, Livorno di provvedere:

- *all'interdizione dell'utilizzo delle docce calde di competenza della caldaia destra, della caldaia sinistra e dei pannelli solari;*
- *alla bonifica dei tre impianti idrici da parte di ditta specializzata;*
- *ai successivi campionamenti primo getto e dopo scorrimento dei tre impianti idrici;*
- *all'invio della relazione tecnica attestante l'avvenuta bonifica, le modalità dell'esecuzione della stessa e l'esito negativo per presenza di Legionella dei campionamenti eseguiti all'indirizzo [ispn.li@uslnordovest.toscana.it](mailto:ispn.li@uslnordovest.toscana.it);*

### **DISPONE**

1. che la presente ordinanza sia notificata al Legale Rappresentante dello stabilimento balneare Bagni “Pancaldi & Acquaviva” Viale Italia n. 56, Livorno;
2. che il presente Provvedimento sia trasmesso, per opportuna conoscenza e per le attività ed i controlli di rispettiva competenza, a:
  - Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione – Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione – Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione zona Livornese;
  - Settore Polizia Locale.

Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012), il presente Provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio telematico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Visto del Segretario Generale: D'AVINO MICHELE

**Livorno li, 26/06/2024**

**IL Sindaco**

LUCA SALVETTI / ArubaPEC S.p.A.

## Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): d69bf3505da3ff4624afc2766cff37dd8cc2558c01c3798f13c69b8afc97b844

Firme digitali presenti nel documento originale

LUCA SALVETTI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.231/2024

Data: 26/06/2024

Oggetto: ORDINANZA INTERDIZIONE DOCCE CALDE DI COMPETENZA DELLA CALDAIA DESTRA, DELLA CALDAIA SINISTRA E DEI PANNELLI SOLARI PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE BAGNI PANCALDI & ACQUAVIVA – LIVORNO.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a9df1ab3d4803305\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a9df1ab3d4803305_p7m&auth=1)

ID: a9df1ab3d4803305